

意見箱に寄せられたご意見

回収日：令和6年5月24日 回収場所：本館5階

- ・空調機械が窓際にあり、風の吹き出しでどうしても窓際に座ったら寒くなり、廊下側との体感温度差が出る。
- ・フロアに「お静かに」と掲示されているが他の部屋の利用者が同じ会社など知り合いばかりの場合、廊下での話し声が大変うるさかった。（会議室内にもよく聞こえてきた）注意掲示を赤字にするとか目につく場所にしてほしい。

ご回答

平素からエル・おおさかをご利用いただきまして誠に有難うございます。

<空調について>

エル・おおさか本館の会議室の空調は、窓際の吹出し口と天井からの吹出し口があり、空調スイッチで室内への送風量を変えて、ある程度の温度調整が可能です。

窓際の空調スイッチは「強」「中」「弱」の3段階になっておりますので調整してご利用ください。

ご利用いただいている不都合があれば、本館1階受付までご連絡ください。

設備の担当者が、状況確認のためお部屋までお伺いさせていただきます。

場合によっては、各階に設置しております空調機の設定温度の調整もいたします。

<廊下の話し声について>

また、注意喚起の表示の文字の色を変更する等、貼り直しいたしますが、エレベーター前、ロビー等で騒音があった場合、本館1階受付までご連絡ください。

どうぞよろしく願いいたします。

エル・おおさか
施設管理者